

我孫子市消防本部 急速充電設備措置適合確認表

項目	審査内容	適・否
筐体	不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であるか。	
安全装置	安全装置(漏電遮断器)が設置されているか。	
内蔵物	筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であるか。	
	蓄電池が内蔵されていないか。	
接続	太陽光発電設備が接続されていないか。	

備考 基準に適合している場合は「○」を、適合していない場合は「×」を適否欄に記入すること。

確認者

住所

氏名