

令和5年4月14日

質 疑・回 答 書

件名	我孫子市立我孫子中学校第2期便所等改修工事（公契約）	発注番号	23291
		発注主管課名	教育委員会総務課
質 疑		回 答	
1 A-28 鋼製軽量扉詳細図と木製扉詳細図がありますが、A-27 建具表に該当する建具がありません。ご指示ください。		1 A-28「鋼製軽量扉詳細図」についてはA-27 建具表のSD6Nが該当建具となります。A-28「木製扉詳細図」は誤記で、正しくは「アルミ製扉詳細図」となり、A-27 建具表のAD3Nが該当建具となります。	
2 E-5 改修後照明器具表F25とありますが改修後の図面したの照明器具数量表はF21と記載されています。F21でよろしいでしょうかご指示ください。		2 お見込みのとおりです。	
3 E-7 廊下照明器具について、既存FL20型2灯ですが新規LED器具は、FL40型1灯と記載されています。FL20型2灯のLED器具ではないでしょうか。もし、LEDFL20型であれば公共型番をご教示ください。		3 E-7 改修後の器具表に記載のとおりLED直付型40型が正となります。	